

# PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 9644 /2014

Vypracoval: PRO-ING Ružomberok

Zloženie komisie :

Predseda : ING. PAVOL MÍŠA - HIP  
Členovia : Ing. Ján Božek - projektant EL  
Ing. Anton Galas - projektant EL

**Stavba:** STAVEBNÉ A TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY ZŠ LISKOVÁ

**Objekt :** PS01 - KOTOLŇA

**Obsah:** Vnútorne silové rozvody

**Zák. č. :** 9644

**Investor:** OBEC LISKOVÁ, ULICA POD CHOČOM 113, 034 01

**Podklady použité pre vypracovanie protokolu:**

STN 33 2000-5-51, PD stavby

**Popis zariadenia:**

PD rieši vnútorné rozvody v kotolni na plyn. Kotolňa bude vetraná prirodzene.

**Rozhodnutie:**

V zmysle STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch určuje komisia základné charakteristiky:

vo vnútorných priestore kotolne

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1,  
BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

**Upozornenie:**

Vonkajšie vplyvy určené týmto protokolom musia byť preverené aj po ukončení stavby, pri zmene účelu miestnosti a pod., pričom tento protokol bude potvrdený alebo opravený.

Dátum spísania protokolu: 06/2014

podpis predsedu komisie